

Anexo C01 6.2

PROGRAMACIÓN NO EXHAUSTIVA DE INSPECCIONES Y REVISIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES

A realizar por Organismos de Control Autorizados o empresas mantenedoras autorizadas

CENTRO:

Hoja ___ de ___

Instalación	Tipo ¹	Periodicidad (años)	Fecha ²	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Instalación eléctrica de Baja Tensión	Inspección	5	2003	X					X					X					X
Instalaciones de puesta a tierra	Revisión	1	2002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Centro de Transformación	Inspección	3	1980	X			X			X			X			X			X
Caldera	Inspección	5, 10, 13, 16...	2003	X					X			X			X			X	
Instalación de aire comprimido	Inspección	10	1980	X										X					
Ascensor	Revisión	Mensual	2007																
	Inspección	2, 4 ó 6		X		X		X		X		X		X		X		X	
Instalación de climatización: calor	Revisión	1	1995	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Inspección	5		X					X					X					
Instalación de climatización: frío	Revisión	1	1995	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Inspección	-																	
Instalación térmica completa	Inspección	15	2008																X
Depósito de gasóleo	Revisión	5	1985	X					X					X					X
	Inspección	10		X											X				
Depósitos de GLP	Revisión	5	2004		X					X					X				
	Inspección	15													X				
Instalación receptora de gas	Revisión	5	2008						X					X					X
Instalación de aire comprimido	Inspección	10	1980	X										X					
	Revisión	1 ó 5	2008						X					X					X
Instalaciones frigoríficas	Inspección	1, 10 o estadístico	2008											X					
	Revisión	1	2007	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bocas de Incendio Equipadas	Revisión	1	2007	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sistema automático de detección y alarma de incendios	Revisión	1	2007	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sistema manual de alarma de incendios	Revisión	1	2007	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sistemas fijos de extinción de incendios	Revisión	1	2007	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sistema de abastecimiento de agua contra incendios	Revisión	1	2007	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

¹ Revisión (realizada por empresa instaladora, mantenedora, conservadora, reparadora, fabricante, instalador-conservador-reparador frigorista, personal técnico del usuario o entidad colaboradora), o inspección (realizada por Organismo de Control Autorizado).

² Esta fecha corresponderá a la última inspección realizada. En caso no de haberse realizado ninguna, se indicará la fecha de puesta en funcionamiento.