Anexo C01 6.4

CONTROL PERIÓDICO DE INTERRUPTORES DIFERENCIALES			
COMPROBACIÓN A REALIZAR POR EL TRABAJADOR AUTORIZADO[1]			
CENTRO:			
Revisión TRIMESTRAL	**Trimestre:**	**Año:**	Hoja ___ de ___

- Identificar el cuadro eléctrico donde se encuentre el interruptor diferencial a testear.
- Identificar el interruptor diferencial con el nombre del circuito que protege.
- Pulsar el botón de test o prueba del interruptor diferencial y comprobar que dispara el circuito.

Nº	Cuadro	Interruptor	Funciona el test (Si / No)

Nº	Deficiencias observadas	Medidas correctoras

Comprobado por el trabajador autorizado:	Firma:
Fecha:	

[1] *Trabajador autorizado. Trabajador que ha sido autorizado por el responsable del centro para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico (pulsar el botón de test o prueba de los interruptores diferenciales en cuadros en los que no existan partes accesibles en tensión), en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta (instrucciones básicas de cómo realizarlo), según los procedimientos establecidos en el RD 614/2001, de 8 de junio.*