

Anexo C01 6.13

CONTROL PERIÓDICO DE SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN

OPERACIONES A REALIZAR POR EL USUARIO O MANTENEDOR AUTORIZADO

CENTRO :

Revisión TRIMESTRAL	Trimestre:	Año:	Hoja ___ de ___
----------------------------	-------------------	-------------	-----------------

- Comprobar que se ha efectuado la última revisión anual por parte del mantenedor autorizado (en la documentación entregada por el mantenedor).
- Comprobación de que las boquillas del agente extintor o rociadores están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto.
- Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la válvula de prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos manuales de la instalación de los sistemas de polvo, o agentes extintores gaseosos.
- Comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de polvo o anhídrido carbónico, y de las botellas de gas impulsor cuando existan.
- Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc., en los sistemas con indicaciones de control. Limpieza general de todos los componentes.

Nº Equipo	Localización	Revisado	Estado boquillas	Libres de obstáculos	Componentes del sistema	Carga de la instalación	Circuito de señalización y pilotos	Limpieza

OBSERVACIONES:			
Códigos:	C = Correcto	I = Incorrecto	— = No aplicable

Nº Equipo	Deficiencias observadas	Medidas correctoras

Comprobado por:	Firma:
Fecha:	