# CONTROL PERIÓDICO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS

OPERACIONES A REALIZAR POR EL USUARIO O MANTENEDOR AUTORIZADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CENTRO :** | | | |
| **Revisión TRIMESTRAL** | **Trimestre:** | **Año:** | Hoja ___ de ___ |

- Comprobar que se ha efectuado la última revisión anual por parte del mantenedor autorizado (en la documentación entregada por el mantenedor).
- Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas motobombas, accesorios, señales, etc.
- Comprobación de funcionamiento automático y manual de la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador.
- Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.).
- Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, etcétera).
- Verificación de accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilación de salas de bombas, etc.
- Accionamiento y engrase de válvulas.
- Verificación y ajuste de prensaestopas.
- Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas.
- Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y protecciones.

| Nº Equipo (*) | Localización | Revisado | Inspección de elementos | Funciona-miento | Limpieza de bornas | Reposición de agua destilada | Niveles | Accesibilidad | Limpieza | Ventilación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

| Accionamiento de válvulas(**) | Engrase de válvulas(**) | Prensaestopa(**) | Velocidad motores(**) | Alimentación eléctrica(**) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| **OBSERVACIONES:** | | | |
|---|---|---|---|
| Códigos: | C = Correcto | I = Incorrecto | — = No aplicable |

(*) La ubicación del sistema de abastecimiento de agua contra incendios irá marcada en un plano anexo a este documento.
(**)A realizar cada 6 meses.

| Nº Equipo | Deficiencias observadas | Medidas correctoras |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| Comprobado por: | Firma: |
| Fecha: | |